

Přehled prováděných měření v oblasti EMS v Silniční technice, a.s.

Emisní limity pro plynové kotle instalované v kotelně ST, a.s. – 4 ks

Měření se provádí 1x ročně

Měřená veličina	Emisní limit	Naměřené hodnoty 2007			
		K1	K2	K3	K4
Oxidy dusíku – NO _x jako NO ₂	200 mg/m ³	127,4 mg/m ³	114,6 mg/m ³	114,0 mg/m ³	109,6 mg/m ³
Oxid uhelnatý - CO	100 mg/m ³	0 mg/m ³	0 mg/m ³	1,7 mg/m ³	9,3 mg/m ³

Emisní limity pro lakovnu ST, a.s.

Měření se provádí 1 x ročně

Měřená veličina	Emisní limit	Naměřené hodnoty 2007
Tuhé znečišťující látky TZL	3 mg/m ³	2,7 mg/m ³
Těkavé organické látky TOC	50 mg/m ³	16 mg/m ³
Výrobní emise těkavých organických látek	60 g/m ²	57 g/m ²

Emisní limit pro průchozí tryskač

Měření se provádí 1 x za tři roky

Měřená veličina	Emisní limit	Naměřené hodnoty 2006
Tuhé znečišťující látky TZL	100 mg/m ³	53,94 mg/m ³

Vypouštění odpadních vod

Měření se provádí 4 x za rok

Měřená veličina	Limit zbyt. znečištění	Naměřená hodnota 2006
Ukazatel pH	6-9	7,56
BSK5 biochemická spotřeba O ₂	40 mg O ₂ /l	18,85 mg O ₂ /l
NL	22 mg/l	19,00 mg/l
Ropné látky NEL	3 mg/l	0,08 mg/l
CHSK _{Cr}	300 mg/l	65,25 mg/l
RL žih.	1200 mg/l	353,00 mg/l